

Sulęcín, dnia 30 sierpnia 2019r.

WYJAŚNIENIE NR 1

**Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa budynku szkoły polegająca na demontażu istniejących kotłów stałopalnych i
montażu kotłów gazowych wraz z niezbędnymi instalacjami w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Sulęcínie**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przedstawiam wyjaśnienie do następujących pytań:

Pyt. 1. Czy można zamontować trzy kotły po 120 kW zamiast czterech kotłów po 90 kW.

Można, jeśli spełniają warunki równoważności pracy m.in. moc minimalną, modulacja, sprawność itp, przy założeniu, że parametry stawiane w projekcie i specyfikacji dla pojedynczego kotła 90kW winien spełniać każdy z osobna kocioł 120kW. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji zamiennej i jej uzgodnienia z projektantem oraz odpowiednimi służbami.

Pyt. 2. Oplata za Dozór techniczny po stronie wykonawcy czy inwestora?

Oplata po stronie Wykonawcy

Pyt. 3. Czy można zgłosić kotłownię do Dozoru Technicznego po uruchomieniu i po terminie wykonania robót (uzależnione od możliwości odbioru przez Dozór).

Nie. Instalację należy zgłosić w terminie realizacji

Pyt. 4. Co zrobić z kotłami zdemontowanymi - zostawić w kotłowni, czy wyciągnąć na zewnątrz co wiąże się z wyburzeniem ściany,

Kotły należy usunąć z pomieszczenia.

Pyt. 5. Dlaczego instalacja zostaje w systemie otwartym


Ze względu na aktualnie pracujący układ jako otwarty i możliwość rozszczelnienia instalacji w momencie wzrostu ciśnienia eksploatacji.

Pyt. 6. Jak będzie działał serwis - czy uwzględnić w kosztorysie i na ile lat.

Uwzględnić rozruch oraz przegląd "0". Wykonawca winien przygotować zestawienie elementów podlegających przeglądom i serwisom i przekazać Inwestorowi. Równocześnie Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie serwis kotłowni przez okres gwarancji.

Pyt. 7. Podłoga kotłowni do malowania czy tylko uzupełnienie posadzki.

Posadzkę należy uzupełnić w uszkodzonych miejscach oraz pomalować żywicą epoksydową

p.o. DYREKTORA
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Sulęcínie

mgr Tomasz Walenciak